



3. Bereikbaarheid en bluswater

- De (calamiteiten)route moet aan de volgende eisen voldoen (4.25.3):
 - een breedte van ten minste 4,5 meter;
 - een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;
 - een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en een doeltreffende afwatering.
- Hekwerken die een calamiteitenroute afsluiten kunnen door de hulpverleningsdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald (4.25.5).
- Een (tijdelijk) bouwsel is tot op ten minste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen te benaderen. Er kan dan van de eis van de vrije rijbaan afgeweken worden, als in overleg met de brandweer anders wordt bepaald (4.26.5).
- Een niet-openbare plaats heeft een toereikende bluswatervoorziening tenzij de aard, de ligging of het gebruik van de plaats dat niet vereist. Deze is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden (4.19).
- Een evenementenlocatie is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig met bluswerkzaamheden kan worden gestart en hulp kan worden geboden (4.23).
- Een evenementenlocatie heeft een calamiteiteningang, tenzij de brandweer kenbaar heeft gemaakt dat niet nodig is. Indien er meer dan één toegang is, worden in overleg één of meer van die toegangen als calamiteiteningang aangewezen (4.24.1/2).
- Bij voorkeur maakt de calamiteitenroute richting een evenemententerrein geen deel uit van de aanwezige vluchtroutes.
- Rondom ondergrondse en bovengrondse brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen, zoals geboorde putten, moet 1,80 meter worden vrijgehouden. Het blusvoertuig van de brandweer moet binnen 8 meter van geboorde putten kunnen worden opgesteld.
- Het aansluitpunt van een droge stijgleiding en de bijbehorende (dichtstbijzijnde) brandkraan moet vrijgehouden worden. Het blusvoertuig van de brandweer moet binnen 15 meter van zowel deze brandkraan als dit aansluitpunt kunnen komen.
- Bij het samenvallen van het evenemententerrein met vluchtwegen en nooduitgangen van andere objecten mogen er geen obstakels geplaatst worden in de nabijheid van vluchtwegen en nooduitgangen.
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.
- Afzettingen moeten in het geval van een calamiteit door de organisatie van het evenement snel verwijderd kunnen worden om een vrije doorgang voor de hulpverleningsdiensten te waarborgen.
- Bij gebouwen waarbij het redvoertuig als tweede vluchtweg dient, moet de vrije rijbaanbreedte 4,5 meter breed zijn en het redvoertuig naast dit gebouw opgesteld kunnen worden.

- Op die locaties waar het redvoertuig ingezet moet worden voor bluswerkzaamheden, moet de rijbaan 4,5 meter breed zijn en het voertuig moet in de directe nabijheid van bouwwerken, opgesteld kunnen worden.
- In het advies is er vanuit gegaan dat er geen geplande weg- en straatwerkzaamheden zijn die van invloed kunnen zijn op het ontvluchten van het evenement en de bereikbaarheid van het evenement en omringende bebouwing ten behoeve van de calamiteitendiensten.
- Er zijn geen andere evenementen op dezelfde locatie of in de nabijheid gepland die dit evenement negatief kunnen beïnvloeden.
- Alle aan- en afvoerroutes rondom het evenemententerrein moeten vrij en beschikbaar blijven. Indien er luifels zijn dient er gemeten te worden tussen de openstaande luifels.