



## 8. Elektrische installaties en toestellen

- Een kabel, slang of leiding in een vluchtroute is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er tijdens het vluchten niet door gehinderd worden of tijdens gebruik beschadigd kunnen raken (5.20).
- Indien er gebruik wordt gemaakt van elektrische toestellen dienen deze te voldoen aan de NEN 1010 (4.7).
- Een aanwezige installatie wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt (4.27).
- Een voorziening voor elektriciteit wordt niet gebruikt op een wijze die gevaar oplevert voor het ontstaan van brand (5.11.5).
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden.
- Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.