



## 9. Apparatuur voor bereiden van voedsel

- Een toestel of een installatie wordt uitsluitend volgens de toepasselijke specificaties van de leverancier gebruikt en onderhouden en bij een defect enkel gerepareerd door een deskundig persoon (5.11.1/3).
- Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven de 200°C kan oplopen (4.8.1).
- Een bakinstallatie is zodanig geplaatst dat bij overbruisen, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen (4.8.2).
- De wanden en het draagvlak grenzend aan het baktoestel dienen onbrandbaar te zijn (3.17.2).
- De opstelling van een voorziening ten behoeve van kook-, bak-, braad- of frituuractiviteiten is veilig (5.13.1).
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw of ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (5.14.1/3).
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter (5.14.4).
- De afstanden zijn niet van toepassing indien: het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw of ander object een overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten of de bakkraam of bakwagen is uitgerust met een automatische brandblusinstallatie (5.14.2).
- Voor de opstelling van een barbecue gelden de volgende opstellingseisen:
  - de barbecue stabiel staat;
  - de ondergrond van de barbecue minimaal 1 meter rondom onbrandbaar is;
  - de barbecue op een veilige manier ontstoken wordt. Het gebruik van briketten hebben de voorkeur, omdat deze geen vonken veroorzaken;
  - de barbecue minimaal 2 meter van een object geplaatst wordt.