



13. Zitplaatsen

- De opstelling van een zitplaats is zodanig dat voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5 m² vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris kan verschuiven of omvallen. Indien de inventaris niet kan verschuiven of omvallen is ten minste 0,3 m² vloeroppervlakte per zitplaats voldoende (5.17.1).
- Bij meer dan 100 zitplaatsen en meer dan 4 rijen, zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd zodat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang (5.17.2).
- Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van ten minste 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien tussen de zitplaatsen een tafel is geplaatst bevindt deze zich niet in de vrije ruimte zoals hierboven beschreven (5.17.3/4).
- Een rij zitplaatsen aan een doodlopend einde heeft niet meer dan 8 zitplaatsen (5.17.5).
- Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste (5.17.6):
 - **16 zitplaatsen** indien de vrije ruimte niet groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 meter is;
 - **32 zitplaatsen** indien de vrije ruimte groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 meter is;
 - **50 zitplaatsen** indien de vrije ruimte groter is dan 0,45 meter en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 1,1 meter is.