



## 15. Aankleding, stoffering en versieringen

- Aankleding in een besloten ruimte levert geen brandgevaar op en voldoet aan (5.4.1/2):
  - een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
  - onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
  - voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
  - een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
- Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064 (5.4.4).
- Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn niet toegestaan (5.4.5).
- Tegen of onder het plafond aangebracht glas is veiligheidsglas of glas voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016 meter (5.19.1).
- Textiel, folie of papier in horizontale toepassing is onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 meter, of metaaldraad in twee richtingen met een maximale maaswijdte van 0,7 meter (5.19.2).
- Aankleding in/op een evenemententerrein geeft bij brand geen druppelvorming boven een gedeelte van een vloer, bestemd voor gebruik door personen (5.19.3).
- Indien materiaal en ophanging voldoen aan ten minste aan klasse B van NEN-EN 13501-1 hoeven zij niet te worden onderspannen (5.19.4).
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenementenlocatie aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
- Indien hekwerk bekleed wordt, moet dit ten minste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse A of B en druppelvormingsklasse d0 volgens NEN-EN 13501-1, of gelijkwaardig volgens onderstaande tabel. De leverancier kan dit aanleveren met een certificaat.

Norm	Klasse	Herkomst	Druppelvorming
NEN-EN 13501-1	B	Europa	d0
DIN 1402-1	B1	Duitsland	Moet vermeld worden in rapport (brennendes Abtropfen)
NF P92-503	M <sup>2</sup>	Frankrijk	Moet vermeld worden in rapport

Tabel 2.1: brandklassen tentzeil