



20. Overnachtingen

- Indien in het bouwsel wordt geslapen, kan de brandweeringang door de brandweer worden ontsloten met een systeem dat in overeenstemming met de brandweer is bepaald (4.24.3).
- Er dient een rook en open vuur verbod ingesteld te worden nabij de slaapvertrekken.
- Er dient een brandveiligheidsinstructie te worden opgesteld. In verband met de (brand)veiligheid tijdens de overnachting, dient er een wachtdienst ingesteld te worden. De hoeveelheid personen van de wachtdienst is bepaald op minimaal 2 personen. Deze personen dienen te voldoen aan:
 - Deze wakende personen zijn ten minste 18 jaar oud, continu aanwezig, wakker en nuchter.
 - Er moet een ontruimingsplan c.q. – instructie worden opgesteld die is toegespitst op het afwijkende gebruik van het terrein en die bij alle aanwezigen bekend moet worden gemaakt. De ontruimingsinstructie kan worden opgesteld volgens de NEN 8112.
 - De aanwezige wakende personen zijn bekend met dit ontruimingsplan en zijn geïnstrueerd in de voor hun functie geldende brand- en ontruimingsinstructie. Bij voorkeur beschikken zij over een Bedrijfshulpverlener(BHV)-diploma.
 - De wakende personen dienen te beschikken over een alarmerings- of omroepmogelijkheid zoals een megafoon, fluit, sirene, toeter o.i.d.
 - De wakende personen zijn goed toegerust voor hun functie (zaklamp, mobiele telefoon t.b.v. het oproepen van hulpdiensten (1-1-2) etc.) en lopen continu bewakingsronden. Er moet een logboek bijgehouden worden, waarin per uur vermeld wordt of er wel/geen bijzonderheden waren. Bij bijzonderheden in de categorie “levensbedreigend” dient er uiteraard direct handelend opgetreden te worden, conform de geldende brandveiligheidsinstructie.
 - Tijdens de overnachtingen dienen er handblusmiddelen voor direct gebruik beschikbaar te zijn. Dit dienen handblusmiddelen te zijn met een minimale inhoud van 6 liter (sproei)schuim of 6 kg poeder.
 - Op het terrein waar het nachtverblijf plaatsvindt, dient gedurende de nachtelijke uren verlichting aanwezig te zijn van een zodanige sterkte dat redelijke oriëntatie mogelijk blijft.