



21. Tijdelijke kampeerterreinen

Voor het creëren van een tijdelijk kampeerterrein gelden de volgende voorwaarden;

- De kampeerobjecten (of clusters) moeten dusdanig zijn opgesteld, zodat er voldoende breedte tussen objecten overblijft om vluchten en bereikbaarheid van hulpdiensten mogelijk te maken.
- De kampeerobjecten dienen dusdanig te zijn opgesteld, zodat er een ruimtelijk begrenst vak van maximaal 1000 m² gecreëerd wordt. Zijn er meer tenten, dan dienen er dus meer vakken van maximaal 1000 m² gecreëerd te worden. De afstand tussen een vak tot ieder vast bouwsel moet ten minste 5 meter bedragen (dit geldt ook voor tijdelijke bouwsels). Tussen de tenten dient minimaal 2 meter te zijn voor ontvluchting en brandoverslag.
- Een brandcompartiment op een vast kampeerterrein is maximaal 1000m². In een brandcompartiment liggen ten hoogste vier standplaatsen voor kampeermiddelen en bijbehorende bouwsels (3.23.1/2).