



## 32. Sprinkler- en risico objecten

Bij gesprinklerde- en risico objecten is de afstand tussen de objecten ten minste 10 meter of is er een brandwerende scheiding van ten minste 60 minuten.

Risico objecten zijn o.a.: een BRZO bedrijf (Besluit risico's zware ongevallen 2015), een spoorwegemplacement voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen, een LPG-tankstation, object > 10.000 kg gevaarlijke (afval)stoffen, bestrijdingsmiddelen of meststoffen, object > 400 kg ammoniak (koel- of vriesinstallatie), object met consumenten of professioneel vuurwerk, object met munitie, ontplofbare stoffen of met ontplofbare stoffen geladen voorwerpen, object of verblijfplaats van persoon waarop een dreiging geldt, een gevangenis of detentiecentrum, een ziekenhuis of eerste hulp poli, aanliegroute luchthaven, snelweg, havens, ambassade, consulaten, gemeentehuis en objecten met een (regionale) vitale functie.