



### 31. Evenement in een bouwwerk

- Voor de binnenlocatie geldt dat het bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 en 7, en/of dat de voorwaarden en het toegestane aantal personen in het bouwwerk gelden volgens de afgegeven gebruiksmelding. Als er geen gebruiksmelding aanwezig of er afwijkend gebruik plaats vindt dient de gebruiksmelding 4 weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn. Een gebruiksmelding wordt conform artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012 ingediend op een door de minister vastgesteld formulier. Deze is te vinden op: [www.omgevingsloketonline.nl](http://www.omgevingsloketonline.nl)
- Voor de binnenlocatie geldt dat het bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 en 7, en/of dat de voorwaarden. Indien het evenement in een gebouw gehouden wordt, waarvoor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding is afgegeven, zijn de gebruikseisen genoemd in deze omgevingsvergunning of gebruiksmelding onverkort van toepassing. De evenementenorganisator dient zich op de hoogte te stellen van de inhoud van deze vergunning en moet zich aan de voorschriften van deze vergunning houden.
- Alle brandveiligheidsvoorzieningen welke binnen het bouwwerk aanwezig zijn dienen op adequate wijzen onderhouden te zijn. Dit dient tijdens het evenement aangetoond te kunnen worden.
- Het toezichtarrangement is een algemene verplichting bij het toepassen van de normen NEN 6060 en 6079. Het toezichtarrangement moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke en deskundige instelling. Voorafgaande aan het evenement ontvangt het bevoegd gezag van de organisator een inspectierapport waarin de bevindingen van de laatste controle zijn vastgelegd.